



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.

№ П-20

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
и нормативов технологических потерь для котельных филиала ФГУП  
«ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями), Положением о Региональной энергетической комиссии г. Байконур в новой редакции, утвержденным постановлением Главы администрации города Байконур от 15 сентября 2014 г. № 188, рассмотрев материалы филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный», Региональная энергетическая комиссия г. Байконур

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для котельных филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный» прилагаемые Нормативы:
  - удельного расхода топлива на производство тепловой энергии;
  - технологических потерь при передаче тепловой энергии.
2. Нормативы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Председатель комиссии

А.В. Лишин

**Нормативы, утвержденные для котельных филиала ФГУП «ЦЭНКИ» -  
«Космический центр «Южный»**

<b>Потребители/котельные площадки</b>	<b>Норматив удельного расхода условного топлива, кг у.т./Гкал</b>	<b>Норматив технологических потерь, Гкал</b>
92А, 92-1, 95, 99	157,27	1617,70
42	150,31	678,00
31	152,15	1493,49
72	162,59	1189,07
113, 113Г, 114А, 112, 254	155,18	5677,13