



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ П- 02

28 октября 2013 г.

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
и нормативов технологических потерь
для филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный»**

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Региональной энергетической комиссии г. Байконур, утвержденным постановлением Главы администрации города Байконур от 24 апреля 2004 г. № 143 (с изменениями, внесенными постановлением Главы администрации города Байконур от 31 июля 2012 г. № 138), рассмотрев материалы филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный» для ЦИ-1 на заседании Правления, Региональная энергетическая комиссия г. Байконур,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для котельных ЦИ-1 филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный» прилагаемые Нормативы:
 - удельного расхода топлива на производство тепловой энергии;
 - технологических потерь при передаче тепловой энергии.
2. Нормативы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01 ноября 2013 г. по 31 декабря 2014 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель комиссии

А.В. Лишин

**Нормативы, утвержденные для котельных ЦИ-1
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный»**

	Ед. изм.	Котельная пл.113	Котельная пл.113Г	Котельная пл.112	Котельная пл.114А
Норматив удельного расхода условного топлива	кг/Гкал	106,00	107,1	107,66	105,40
Норматив технологических потерь	Гкал/год	339,78	131,39	2207,87	2342,21